

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д.28, тел. (4732)55-38-38

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Кантемировскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

396729, Воронежская область, р.п. Кантемировка,

Ул. Полевая, д. 31 «а», тел. (47367) 2-16-06

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 72/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору Бюджетного учреждения Воронежской области "Дом-интернат для престарелых и
инвалидов "Пансионат Кантемировский" Мотузок Александру Алексеевичу

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 30.10.2019 г. № 72 «О проведении плановой выездной проверки
юридического лица, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»; в период с 07.11.2019 по 11.11.2019 года проведена плановая выездная начальни-
ком ОДН и ПР по Кантемировскому району майором внутренней службы Гресовым Анатолием
Владимировичем, территории, здания и помещений Бюджетного учреждения Воронежской
области "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат Кантемировский по адресу:
Воронежская область, Кантемировский район, с. Писаревка, ул. Молодежная, д. 25

должность, звание, фамилия, имя, отчество (при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором БУ ВО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Пансионат
Кантемировский" Мотузок Александром Алексеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

N пре дпи са- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отмет- ка (под- пись) о вы- полне- нии (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	
1.	В автоматической установке пожарной сигнализации в помещениях гаража применены дымовые пожарные извеща- тели.	п. 3 таб. 1 Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об ут- верждении норм пожарной безопасности "Перечень зда- ний, сооружений, помещений	20.11.2020	

Установить в помещениях гаража тепловые пожарные извещатели.	и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"		
--	--	--	--


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР
(должность, фамилия, инициалы государственного
по Кантемировскому району
майор внутренней службы А.В. Гресов
инспектора по пожарному надзору)
"11" ноября 2019 г.



(подпись)
М.Л.П.

**Предписание для исполнения
получил:**



(Ф.И.О. подпись)
"11" ноября 2019г.

Директор БУ ВО "Дом-интернат
для престарелых и инвалидов
"Пансионат Кантемировский"
Мотузок Александр Алексеевич
(должность, фамилия, инициалы)